

ZESTAWIENIE PIONÓW C.O wartości dla zaworów		
NUMER PIONU	NASTAWA ZAWORU NA ZASILANIU	NASTAWA ZAWORU NA POWROCIE
1	zawór Ø20 N=3,3	zawór Ø20 N=150Pa
2	zawór Ø20 N=3,6	zawór Ø20 N=150Pa
3	zawór Ø20 N=4,8	zawór Ø20 N=150Pa
4	zawór Ø20 N=3,1	zawór Ø20 N=150Pa
6	zawór Ø15 N=3,9	zawór Ø15 N=150Pa
7	zawór Ø20 N=4,5	zawór Ø20 N=150Pa
8	zawór Ø15 N=3,7	zawór Ø15 N=150Pa
9	zawór Ø15 N=3,8	zawór Ø15 N=150Pa

Grzejniki z gładkim panelem czołowym

np. PS 22 500/900

- długość grzejnika
- wysokość grzejnika
- ilość konwektorów w grzejniku
- ilość ptyt w grzejniku
- typ grzejnika

LEGENDA

- (1) numeracja pionu instalacji c.o.
- ø 22 pion instalacji c.o.
- ø 35 przewód zasilajacy instalacji c.o.
- ø 35 przewód powrotny instalacji c.o.
- zawór regulacji hydraulicznej i stabilizacji cisnieniowej
- podejście instalacji c.o.
- (W1) numeracja pionu instalacji wodnej
- ø20/20/16 pion instalacji wodnej
- ø20 przewody ciepłej wody
- ø20 przewody zimnej wody
- ø20 przewody cyrkulacyjne

BUDYNEK "D" – PIWNICE		
0.1	Pom. Techniczne	33,68
0.2	Piwnica	10,11
0.3	Piwnica	29,60
0.4	Magazynek	6,16
0.5	Magazynek	6,53
0.6	Piwnica	89,67

FILAR STUDIO PROJEKTU BUDOWLANEGO
64-920 PIŁA, ul. OKRZEI 18
e-mail: studiofilar@interia.pl

TYTUŁ:	RZUT PIWNIC – INSTALACJA C.O. I C.W.U.
INWESTOR:	POWIAT OLEŚNICKI UL. SŁOWACKIEGO 10, 56-400 OLEŚNICA
OBIEKT:	BUDYNEK "D" – ZSP W SYCOWIE UL. DASZYŃSKIEGO 42, 56-500 SYCÓW

Projektował: mgr inż. Krzysztof RATAJCZAK upr. Bud.239/72/Pw		Opracował: inż. Marcin GÓRZNY inż. Tomasz MARCINIAK	
		Szef Pracowni: inż. Marcin GÓRZNY	

STADIUM	SKALA	DATA	BRANŻA	NR RYSUNKU
P.B.W.	1:100	09.2018	Sanitarna	S-3