



OLEŚNICA

TW/893/2018

Oleśnica, dnia 13.04.2018 r.

Powiatowy Zespół Szpitali
ul. Armii Krajowej 1
56-400 Oleśnica



**MIEJSKA
GOSPODARKA
KOMUNALNA**

Spółka z o.o.

56-400 Oleśnica
ul. 11-go Listopada 17
telefon: 71 396 71 10
fax: 71 314 39 58
www.mgk.olesnica.pl
e-mail:
mgkol@poczta.onet.pl

Biuro Obsługi Klienta

56-400 Oleśnica
ul. 11-go Listopada 17
71 396 71 14
71 396 71 38
kierownik biura:
71 396 71 45

**Zakład Oczyszczania
Miasta**

56-400 Oleśnica
ul. 11-go Listopada 17
kierownik zakładu:
71 396 71 40

**Zakład Wodociągów
i Kanalizacji**

56-400 Oleśnica
ul. 11-go Listopada
kierownik zakładu:
71 396 71 15

**Oczyszczalnia
Ścieków**

56-400 Oleśnica
ul. Batalionów Chłopskich
telefon: 71 314 46 09

**Zakład Gospodarki
Ciepłej**

56-400 Oleśnica
ul. Ciepła 2
obsługa klienta:
71 314 45 41
71 314 46 45
kierownik zakładu:
71 398 47 33

**Zarząd Cmentarzy
Komunalnych**

56-400 Oleśnica
ul. Wojska Polskiego 59a
telefon: 71 314 98 45

Dział Zaopatrzenia

telefon: 71 396 71 43

Pełnomocnik

POTOCZNY Szymon Potoczny
ul. Pszenna 8
55-040 Śleza

Nawiązując do pisma z dnia 30.03.2018 r. w sprawie zapewnienia odbioru wód opadowych oraz warunków technicznych przyłączenia do kanalizacji deszczowej w związku z przebudową nawierzchni utwardzonych na terenie nieruchomości przy ul. Armii Krajowej 1 (dz. nr 18/9 AM-25 obręb Oleśnica) informujemy:

1. Zapewniamy odbiór zwiększonej ilości wód opadowych do kanalizacji deszczowej $\phi 400$ przebiegającej przez teren przedmiotowej nieruchomości (oznaczonej na załączonym planie kolorem zielonym), pod warunkiem zwiększenia retencji kanałowej.
2. Retencję należy zwiększyć poprzez wymianę odcinka kanału pomiędzy studniami oznaczonymi na planie D1 i D2 na kanał o średnicy $DN_{min} 0,8$ m.
3. Zastosować wysokoodporne rury tworzywowe o odpowiedniej wytrzymałości lub rury betonowe.
4. Studnie rewizyjne wyremontować odpowiednio profilując kinety (jeżeli nie są to studnie osadnikowe) lub wymienić.
5. Włączenia nowych wpustów dokonać do istniejących studni, zachowując szczelność przejścia przez ściany.
6. Wpusty uliczne zaprojektować z kosztami oraz osadnikami. Ruszt wpustu powinien być zabezpieczony przed korozją.
7. Podczas inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej należy jednoznacznie odciąć od czynnych przewodów odcinek wyłączony z eksploatacji (wykreślony kolorem czerwonym na załączonym planie).
8. Przy regulacji wysokościowej istniejących studni kanalizacji sanitarnej i deszczowej należy przestrzegać zasady aby komin włączowy nie był wyższy niż 30 cm.

PREZES ZARZĄDU
Waldemar Zarębski

Załączniki:
plan zagospodarowania terenu – 1 egz.

Sprawę prowadzi:
Danuta Krajewska, tel. 71/3967115



