


URZĄD GMINY
w Dziadowej Kłodzie
ul. Oleśnicka 1, 56-504 Dziadowa Kłoda
woj. dolnośląskie
REGON 000533848
NIP 619-11-12-947
Nr UI 7230.9.2019

Dziadowa Kłoda 2019-07-15



H.G. 23.07.2019.
mm / z.

Zarząd Dróg Powiatowych
w Oleśnicy
ul. Wojska polskiego 52c
56 – 400 Oleśnica

Dotyczy : uzgodnienia projektu przebudowy drogi powiatowej nr 1500D w miejscowości
Dalborowice w zakresie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

Wójt Gminy Dziadowa Kłoda w odpowiedzi na pismo nr ZDP-DT.7011.10.2019. SK
z dnia 08.07.2019 informuje, że przedłuża zakres uzgodnień zawartych w piśmie Nr UI 7230.6.
2015 z dnia 03.08.2015 dotyczących uzgodnienia projektu przebudowy drogi powiatowej
nr 1500D od granicy z powiatem namysłowskim w kierunku Dalborowic.

Przedłużone uzgodnienie obowiązuje na okres 2 lat i traci swą ważność w przypadku
niedotrzymania podanych warunków.

WÓJT GMINY

mgr Robert Fryt

W załączeniu:
zał nr 1 projekt zagospodarowania terenu szt. 1

Sprawę prowadzi:
Ryszard Jurowicz
tel: 62 786 92 81

URZĄD GMINY
w Dziadowej Kłodzie
ul. Oleśnicka 1, 56-504 Dziadowa Kłoda
woj. dolnośląskie
REGON 000533848
NIP 619-11-12-947

URZĄD GMINY
w Dziadowej Kłodzie
ul. Oleśnicka 1, 56-504 Dziadowa Kłoda
woj. dolnośląskie
REGON 000533848
NIP 619-11-12-947

WÓJT GMINY

mgr Robert Fryt


















WÓJT GMINY


mgr Robert Fryt

Dziadowa Kłoda
03.08.2015

Dziadowa Kłoda
15.07.2019.

Legenda:

-  - oś jezdni
-  - zakres robót drogowych
-  - krawężnik betonowy 15/30 cm
-  - opornik betonowy 12/25 cm
-  - obrzeże betonowy 8/30 cm
-  - krawędź jezdni
-  - nawierzchnia jezdni z mieszanki mineralno - asfaltowej
-  - nawierzchnia zjazdów z tłucznia kamiennego
-  - ściek z kostki granitowej
-  - pobocze utwardzone
-  - nawierzchnia chodnika z kostki betonowej
-  - nawierzchnia wjazdu z kostki betonowej
-  - umocnienie skarp i dna rowu obrukiem kamiennym
-  - odtworzenie rowu przedroźnego
-  - istniejący przepust
-  - prefabrykowany ściek korytkowy 50x50x10 cm
-  - prefabrykowany ściek skarpowy 60x50x10 cm
-  - projektowana kanalizacja

INWESTOR			JEDNOSTKA PROJEKTUJĄCA		
 Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy ulica Wojska Polskiego 52 56-400 Oleśnica			PROJBUDKOM Zbigniew Janaszczyk ul. Rumieńskiego 3 62-800 Kalisz tel. 603 063 906		
TEMAT	PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1500D OD GRANICY Z POWIATEM NAMYSŁOWSKIM W KIERUNKU DALBOROWIC - ETAP 4		PROJEKTANT	mgr inż. Zbigniew Janaszczyk 20/75 WZDP Poznań	
			ASYSTENT	inż. Michał Suchecki	
STADIUM	Projekt budowlany		SPRAWDZAJĄCY	tech. upr. Zbigniew Lorent UAN 8386/3/88	
DATA	SKALA	TYTUŁ RYSUNKU			NR RYSUNKU
05.2015	1:500	PLAN SYTUACYJNY			3.1

155/1

URZĄD GMINY
w Dziadowej Kłodzie
ul. Oleśnicka 1, 56-504 Dziadowa Kłoda
woj. dolnośląskie
REGON 000533848
NIP 619-11-12-947
Nr U.I 7230.6.2015

D	ZDP w OLEŚNICY	T
DZ	2015 -08- 20	TD
F	Nr ewid. 2798/815	TZ
FK	P	SD-O SD-S

Dziadowa Kłoda 2015-08-03

20.08.15

„PROJBUDKOM”

Pracownia Projektowa Inżynierii Drogowej
ul. Rumińskiego 3
62 – 800 Kalisz

Dotyczy :wniosek z dnia 18.07.2015. data wpływu 21.07.2015r.w sprawie uzgodnienia projektu przebudowy drogi powiatowej nr 1500D w miejscowości Dalborowice w zakresie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

Wójt Gminy Dziadowa Kłoda jako zarządzający siecią wodociagową w miejscowości Dalborowice uzgadnia pozytywnie projekt przebudowy drogi powiatowej nr 1500D od granicy z powiatem namysłowskim w kierunku Dalborowic, (kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dalborowice – brak) w ramach w/w projektu na następujących warunkach:

1. Lokalizację przedmiotowej inwestycji należy przyjąć zgodnie z przedłożonym opieczętowanym planem sytuacyjnym w skali 1 : 500 stanowiącym załącznik graficzny do niniejszego pisma.
2. W dokumentacji opracowanej dla planowanej przebudowy drogi zaprojektować wykonanie jednostronnego chodnika dla pieszych.
3. Po zaprojektowaniu jednostronnie przebiegającego chodnika dla pieszych przewidzieć dodatkowe rozwiązania dotyczące odprowadzania wód opadowych i roztopowych.
4. W miejscach przecięcia się projektowanej kanalizacji deszczowej z siecią wodociagową prace ziemne wykonywać ręcznie, również przy odtwarzaniu rowu zwrócić szczególną ostrożność na przyłącza przechodzące pod dnem rowu (zachować minimum 1m przykrycia sieci wodociagowej i przyłączy)
5. Urząd Gminy w Dziadowej Kłodzie nie ponosi odpowiedzialności za kolizje z urządzeniami obcymi znajdującymi się w pasie objętym inwestycją. Lokalizację tych urządzeń należy ustalić z ich właścicielem - użytkownikiem.
6. Przed rozpoczęciem robót budowlanych inwestor zobowiązany jest do uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych.
7. Wydane uzgodnienie obowiązuje na okres 2 lat i traci swą ważność w przypadku nie dotrzymania podanych warunków.

WÓJT GMINY
mgr Robert Fryt

Otrzymuje;

1. „PROJBUDKOM” Pracownia Projektowa Inżynierii Drogowej
ul. Rumińskiego 3, 62 – 800 Kalisz
2. a/a

załączniki:

zał nr 1 projekt zagospodarowania terenu szt. 1